

दिनांक:- 14.08.2020
D.P Public School Amloosi Siwan

आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र।

प्रसंगाधिन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि D.P Public School के द्वारा
लिखित यंत्रों को दिनांक 13.08.2020 को अग्निशामालय सिवान में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया।
मान/संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

यंत्रों के प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
1. ABC Fire यंत्र		12.08.2020		6 375
2. Fire Bucket				6 375
3. Fire Blanket				4 375

- सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक/खराब पाये गये।
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 14.08.2020 से 13.08.2021 वर्ष के लिए ठीक / खराब हैं, बसंत क्रि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँती सफाई एवं संधारण करेंगे।
 - सभी नोजलों को साफ करना।
 - सभी वासरो को ठीक करना।
 - सभी मेंटहोल को साफ रखना।
 - सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
 - सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण भली-भाँती नहीं करते हैं तो ये यंत्र संधारण के कर्मों के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अघोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रख की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

प्रतिलिपि:- 5/8/20

विश्वरूपभाजन

14.08.2020

अग्निशामालय पदाधिकारी
अग्निशामालय पदाधिकारी
सिवान

(8)

जिला अभियंता कार्यालय, जिला परिषद, सीवान
पत्रांक.....229...../

प्रेषक,

जिला अभियंता
जिला परिषद सीवान।

सेवा में,

डि.पी0 पब्लिक स्कूल,
अमलोरी सीवान बिहार।

सीवान दिनांक.....27/03/2019...../

विषय:- सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 0015/DPPS दिनांक 16.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, सीवान के द्वारा उपर्युक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही पाया गया।

अतः सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर डि.पी0 पब्लिक स्कूल, अमलोरी सीवान बिहार के भवन का वर्ष 2019 के लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। प्राकृति आपदा को छोड़कर।

विश्वासभाजन



27-3-19

जिला अभियंता
जिला परिषद, सीवान.